



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.34.2024

Ożarów Maz. 23.02.2024 r.

**Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu**

**ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie**

(dot. Pływalni CSiR w Błoniu)

**OCENA JAKOŚCI WODY (za luty)**

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim**

**stwierdza, że woda na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji**

**w Błoniu, ul. Grodziska 1 jest przydatna do kąpieli**

**UZASADNIENIE**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 05.02.2024 r. oraz w dniu 20.02.2024 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
*Aneta Hennel*  
Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu  
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia  
Rynek 6, 05-870 Błonie

Wyk: RK