



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.31.2024

Ożarów Mazowiecki, 01.03.2024 r.

**Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu**  
**ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim**  
**stwierdza, że woda w niecce rekreacyjnej małej na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji**  
**w Błoniu ul. Grodziska 1 jest nieprzydatna do kąpieli**

**UZASADNIENIE**

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Nr HKL 01377/2024 z dnia 01.03.2024 r. z badania próbki wody pobranej 27.02.2024 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie stwierdzono, że woda w niecce rekreacyjnej małej nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z uwagi na ponadnormatywny poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36 °C – 280 jtk/ml. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z pływalni, woda w niecce rekreacyjnej małej nie nadaje się do kąpieli.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dopuszczalna wartość dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2°C w wodzie w niecce basenowej wynosi 100 jtk/ml wody (załącznik nr 1).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Wyk: IR