



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33 • sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl • ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.89.2024

Ożarów Maz. 26.06.2024 r.

**Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu**

**ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie**

(dot. Pływalni CSiR w Błoniu)

**OCENA JAKOŚCI WODY (za czerwiec)**

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
stwierdza, że woda na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji  
w Błoniu, ul. Grodziska 1 jest przydatna do kąpieli**

**UZASADNIENIE**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 04.06.2024 r. wykazała zaniżony poziom potencjału redoks w wodzie w niecce brodzika – 745 mV, przy wartości określonej w rozporządzeniu powyżej 750 mV oraz przekroczony poziom mętności w jacuzzi 2 (jacuzzi od strony szyb) – 0,96 NTU, przy wartości określonej w rozporządzeniu do 0,5 NTU. Wartości pozostałych parametrów oznaczonych w wodzie w niecce brodzika i w jacuzzi 2 nie wykazały niegodności. Zaniżony poziom potencjału redoks w wodzie w niecce brodzika i podwyższony poziom mętności w wodzie w jacuzzi nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia użytkowników basenu ponieważ nie stwierdzono pogorszenia procesów uzdatniania wody, w tym dezynfekcji wody oraz nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych pozostałych parametrów oznaczanych w wodzie, w szczególności parametrów mikrobiologicznych. Podjęte przez zarządzającego pływalnią działania naprawcze, przywróciły zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom potencjału redoks i mętności, co potwierdzono w kontrolnych badaniach jakości wody przeprowadzonych w dniu 18.06.2024 r.

Analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.06.2024 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Aneta Hennel

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu  
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia  
Rynek 6, 05-870 Błonie