



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.148.2024

Ożarów Maz. 25.11.2024 r.

**Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu**

**ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie**

(dot. Pływalni CSiR w Błoniu)

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim**

**stwierdza, że woda na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji**

**w Błoniu, ul. Grodziska 1 jest przydatna do kąpieli**

**U Z A S A D N I E N I E**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 18.11.2024 r. wykazała zaniżony poziom chloru wolnego 0,66 mg/l w wodzie w niecce rekreacyjnej małej, przy wartości określonej w rozporządzeniu od 0,70 do 1,0 mg/l. Wartości pozostałych parametrów oznaczonych w próbkach wody pobranych w dniu 18.11.2024 nie wykazały nieprawidłowości.

Zaniżony poziom chloru wolnego w wodzie w niecce rekreacyjnej małej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia użytkowników pływalni z uwagi na prawidłowy poziom pozostałych oznaczonych w wodzie, w tym parametrów mikrobiologicznych oraz podjęte przez zarządzającego działania naprawcze.

Kontrolne badania jakości wody na pływalni, obejmujące oznaczenie chloru wolnego, zostaną przeprowadzone w dniu 03.12.2024 r.

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu  
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia  
Rynek 6, 05-870 Błonie

Wyk: RK