



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.52.2023

Ożarów Maz. 02.05.2023 r.

**Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu  
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie**

**OCENA JAKOŚCI WODY (za kwiecień)**

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
stwierdza, że woda w nieckach basenowych na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji  
w Błoniu, ul. Grodziska 1 jest przydatna do kąpieli**

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 04.04.2023 r. oraz w dniu 18.04.2023 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu  
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
2. Aa

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
*Kosińska*  
mgr Iwona Kosińska