



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.32.2025

Ożarów Maz. 07.04.2025 r.

Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

(dot. Pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu)

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

stwierdza, że woda na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji

w Błoniu ul. Grodziska 1 jest przydatna do kąpiel

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 25.03.2025 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim wykazała, że woda w niecce rekreacyjnej małej, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uwagi na obecność *Pseudomonas aeruginosa* i wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36°C. Zarządzający pływalnią wyłączył nieckę z eksploatacji i przeprowadził działania naprawcze. Kontrolne badania jakości wody przeprowadzone w dniu 28.03.2025 r. wykazały zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom bakterii *Pseudomonas aeruginosa* i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36°C w wodzie w niecce rekreacyjnej małej. Niecka rekreacyjna mała została włączona do eksploatacji.

Ponadto badania jakości wody przeprowadzone w dniu 25.03.2025 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie wykazały zaniżony poziom potencjału

redoks w niecce sportowej, w niecce brodzika i w nieckach jacuzzi oraz ponadnormatywny poziom chloroformu w wodzie w niecce brodzika i w wodzie w nieckach jacuzzi. W związku z wystąpieniem niezgodności zarządzający obiektem przeprowadził działania naprawcze mające na celu zapewnienie zgodnego z wymaganiami rozporządzenia poziomu potencjału redoks i chloroformu. Kontrolne badania jakości wody zostały zaplanowane na dzień 03.04.2025 r.

Niezgodność dotycząca wystąpienia ponadnormatywnego poziomu chloroformu w wodzie w ww. nieckach nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia kąpiących się z uwagi na nieznaczny poziom przekroczenia, prawidłowy poziom pozostałych parametrów oznaczonych w wodzie, w tym parametrów mikrobiologicznych oraz przeprowadzone przez zarządzającego działania naprawcze.

Zaniżony poziom potencjału redoks w wodzie w nieckach nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia użytkowników pływalni. Nie stwierdzono pogorszenia procesu dezynfekcji wody – nie wystąpiły przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

Wartości pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oznaczonych w próbkach wody pobranych z niecek i z natrysków na pływalni w dniu 25.03.2025 r. nie wykazały nieprawidłowości.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

Wyk: IR