



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.3.47.2025

Ożarów Maz. 29.04.2025 r.

Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

(dot. Pływalni CSiR w Błoniu)

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

stwierdza, że woda na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji

w Błoniu, ul. Grodziska 1 jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 24.04.2025 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie w ramach uzgodnionego harmonogramu poboru próbek wody wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie

2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia
Rynek 6, 05-870 Błonie

Wyk: BK