



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.9020.3.110.2025

Ożarów Mazowiecki, 28 października 2025 r.

Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
(dot. Pływalni CSiR w Błoniu)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim stwierdza, że woda na pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu jest przydatna do kąpieli

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 23.10.2025 r. na pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu w ramach uzgodnionego harmonogramu poboru próbek wody wykazała, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Iwona Rosińska
z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia
Rynek 6, 05-870 Błonie