



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.9027.3.63.2026

Ożarów Mazowiecki, 22 czerwca 2026 r.

**Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
(dot. Pływalni CSiR w Błoniu)**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, że woda w niecce rekreacyjnej małej na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji
w Błoniu ul. Grodziska 1 jest nieprzydatna do kąpielii**

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania Nr Ł/0/01/2026/1357/FM/5 z dnia 22.06.2026r. z badania próbki wody pobranej 17.06.2026 r. na Pływalni Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie stwierdzono, że woda w niecce rekreacyjnej małej nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z uwagi na ponadnormatywny poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36 °C – powyżej 300 jtk/ml. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z pływalni, woda w niecce rekreacyjnej małej nie nadaje się do kąpielii.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dopuszczalna wartość dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2°C w wodzie w niecce basenowej wynosi 100 jtk/ml wody (załącznik nr 1).

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26

Otrzymuje:

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Błonia, Rynek 6, 05-870 Błonie